

2025년 하반기 수질검사 측정결과

(측정기간 : '25.12.10(수))

측정지점		항목	유지기준					
			일반세균	총대장균군	분원성대장균군 /대장균	수소이온농도	탁도	잔류염소
		단위	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	pH	NTU	mg/L
건물	층	환경부	100	불검출	불검출	5.8~8.5	0.5	0.1~4.0
탑승동	동측 저수조	측정값	0	0	0	7.5	0.34	0.22
	서측 저수조	측정값	0	0	0	7.5	0.35	0.26
	기준치 대비%		0.0%	0.0%	0.0%	88.2%	69.0%	6.0%