

2025년 하반기 수질검사 측정결과

(측정기간 : '25.12.10(수))

측정지점		항목	유지기준					
			일반세균	총대장균군	분원성대장균군 / 대장균	수소이온농도	탁도	잔류염소
		단위	CFU/mL	MPN/100mL	MPN/100mL	pH	NTU	mg/L
건물	구분	법적기준	100	불검출	불검출	5.8~8.5	0.5	0.1~4.0
제2여객터미널	3-3B1-M-TNK-10701-1	측정값	0	0	0	7.6	0.37	0.23
	3-3B1-M-TNK-10701-2	측정값	0	0	0	7.5	0.35	0.28
	3-3B1-M-TNK-10701-3	측정값	0	0	0	7.5	0.31	0.27
	4-3B1-M-TNK-13001	측정값	0	0	0	7.5	0.38	0.27
	4-3B1-M-TNK-13002	측정값	0	0	0	7.5	0.29	0.25
	3-3B2-M-TNK-24301	측정값	0	0	0	7.5	0.39	0.20
	3-3B2-M-TNK-25301	측정값	0	0	0	7.5	0.36	0.24
	4-3B2-M-TNK-27301	측정값	0	0	0	7.5	0.24	0.27
	4-3B2-M-TNK-28301	측정값	0	0	0	7.5	0.35	0.21
	기준치 대비%			0%	0%	0%	88%	68%